様式第1号(第4条関係)

ブロック塀等の診断カルテ

申請者	氏　　名	
	住　　所	
	電話番号	
塀の概要	所在地	
	種別 (どちらかにチェック)	□補強コンクリートブロック造 □組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造、その他)
	延長・高さ (撤去範囲)	延長　　m・高さ　　m
	撤去方法 (どちらかにチェック)	□全部撤去 □一部撤去→〔□建築基準法第42条に規定する道路内にある □建築基準法第42条に規定する道路内にない〕
	設置場所 (どちらかにチェック)	□道路に面している(前面道路幅員　　m) □道路に面していない

整理番号	
調査年月日	年　月　日
市町村名	
所属名	
調査者氏名	

A　基本性能の診断〔基本性能値〕

診断項目		基準点	評価点
建築後の年数	10年未満	10	①
	10年以上、20年未満	8	
	20年以上	5	
高さの増積み	な し	10	②
	あ り	0	
使用状況	塀 単 独	10	③
	土留め・外壁等を兼ねる	0	
塀の位置	塀の下に擁壁なし	10	④
	塀の下に擁壁あり	5	
塀の高さ	1.2m以下	15	⑤
	1.2mを超え、2.2m以下	10	
	2.2mを超える	0	
塀の厚さ	15cm以上	10	⑥
	12cm	8	
	10cm	5	
透かしブロック	な し	10	⑦
	あ り	5	
鉄筋	あり	10	⑧
	なし	0	
	確認不能	0	
控え壁・控え柱	あ り	10	⑨
	な し	5	
笠木	あ り	10	⑩
	な し	5	
基本性能値(①～⑩までの評価点の合計)			A

B　壁体の外観診断〔外観係数〕

診断項目		基準係数	評価係数
全体の傾き	な し	1.0	⑪
	あ り	0.7	
ひび割れ	な し	1.0	⑫
	あ り	0.7	
損傷	な し	1.0	⑬
	あ り	0.7	
著しい汚れ (風化・劣化)	な し	1.0	⑭
	あ り	0.7	
外観係数(⑪～⑭の最小値)			B

C　壁体の耐力診断〔耐力係数〕

診断項目		基準係数	耐力係数
ぐらつき	動かない	1.0	C
	わずかに動く	0.8	
	大きく動く	0.5	

D　保全状況の診断〔保全係数〕

診断項目		基準係数	保全係数
補強・転倒防止対策等の有無	あ り	1.5	D
	な し	1.0	

総合評価(Q)の算定

基本性能値A		外観係数B		耐力係数C		保全係数D		総合評点Q
	×		×		×		＝	

総合評点		判　　定	調査者所見
□	Q≧70	安全と思われる。	
□	55≦Q＜70	一応安全と思われる。	
□	40≦Q＜55	注意を要する。	
□	Q＜40	危険である。	