第1浄水場水系　　令和7年度　　採水日

No	項　　目	単　位	基　準	2025/4/9	2025/5/8	2025/6/11	2025/7/9	2025/8/7	2025/9/4	2025/10/15	2025/11/6	2025/12/10	2026/1/14	2026/2/5	2026/3/11
	残留塩素	mg/L	—	0.60	0.51	0.45	0.42	0.41	0.50	0.34	0.45	0.50	0.43	0.58	0.58
	水温	℃	—	17.6	20.3	23.0	31.2	32.0	31.8	29.2	24.0	19.1	14.1	13.3	16.6
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	————	————	————	0.0003未満	————	————	————	————	————	————	————	————
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	————	————	————	0.00005未満	————	————	————	————	————	————	————	————
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	————	————	0.004未満	————	————	0.004未満	————	————	0.004未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.74	————	————	0.57	————	————	0.68	————	————	0.47	————	————
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	————	————	————	0.08	————	————	————	————	————	————	————	————
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	————	————	————	0.03	————	————	————	————	————	————	————	————
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	————	————	————	0.0002未満	————	————	————	————	————	————	————	————
15	1, 4 - ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	————	————	————	0.002未満	————	————	————	————	————	————	————	————
16	ｼｽ - 1, 2 - ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	————	————	————	0.002未満	————	————	————	————	————	————	————	————
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	————	————	0.0.9	————	————	0.06	————	————	0.1	————	————
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.002	————	————	0.013	————	————	0.008	————	————	0.003	————	————
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	————	————	0.002	————	————	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.003	————	————	0.003	————	————	0.004	————	————	0.003	————	————
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.008	————	————	0.023	————	————	0.019	————	————	0.01	————	————
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	————	————	0.007	————	————	0.004	————	————	0.002	————	————
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.003	————	————	0.007	————	————	0.007	————	————	0.004	————	————
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.004未満	————	————	0.004未満	————	————	0.004未満	————	————	0.004未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	————	————	————	0.005未満	————	————	————	————	————	————	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	————	————	————	0.03	————	————	————	————	————	————	————	————
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.01未満	————	————	0.01未満	————	————	0.01未満	————	————	0.01未満	————	————
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	————	————	————	0.005未満	————	————	————	————	————	————	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	————	————	————	11.2	————	————	————	————	————	————	————	————
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	11.1	11.6	11.3	13	12.8	11.7	13.3	12.1	10.6	11.4	11.8	15.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	59.7	————	————	52.5	————	————	59.4	————	————	63.6	————	————
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	115	————	————	119	————	————	140	————	————	100	————	————
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	————	————	————	0.02未満	————	————	————	————	————	————	————	————
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
43	2 - メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	————	————	————	0.002未満	————	————	————	————	————	————	————	————
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	————	————	————	0.0005未満	————	————	————	————	————	————	————	————
46	有機物等(TOC)	mg/L	3mg/L以下	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5
47	pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4
48	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

第2浄水場水系　　令和7年度　　採水日

No	項　　目	単　位	基　準	2025/4/9	2025/5/8	2025/6/11	2025/7/9	2025/8/7	2025/9/4	2025/10/15	2025/11/6	2025/12/10	2026/1/14	2026/2/5	2026/3/11
	残留塩素	mg/L	—	0.60	0.54	0.55	0.43	0.45	0.50	0.55	0.57	0.62	0.61	0.53	0.53
	水温	℃	—	18.2	22.0	24.2	29.9	32.0	30.8	23.9	22.8	17.9	13.9	12.1	15.8
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	————	————	————	0.0003未満	————	————	————	————	————	————	————	————
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	————	————	————	0.00005未満	————	————	————	————	————	————	————	————
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	————	————	0.004未満	————	————	0.004未満	————	————	0.004未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001	————	————	0.001未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.54	————	————	0.53	————	————	0.69	————	————	0.57	————	————
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	————	————	————	0.11	————	————	————	————	————	————	————	————
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	————	————	————	0.04	————	————	————	————	————	————	————	————
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	————	————	————	0.0002未満	————	————	————	————	————	————	————	————
15	1, 4 - ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	————	————	————	0.002未満	————	————	————	————	————	————	————	————
16	ｼｽ - 1, 2 - ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	————	————	————	0.002未満	————	————	————	————	————	————	————	————
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.06未満	————	————	0.06	————	————	0.06	————	————	0.06未満	————	————
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.006	————	————	0.016	————	————	0.008	————	————	0.002	————	————
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	————	————	0.004	————	————	0.002	————	————	0.002未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.003	————	————	0.003	————	————	0.004	————	————	0.003	————	————
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.014	————	————	0.027	————	————	0.019	————	————	0.008	————	————
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002	————	————	0.009	————	————	0.004	————	————	0.002	————	————
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.005	————	————	0.008	————	————	0.007	————	————	0.003	————	————
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.004未満	————	————	0.004未満	————	————	0.004未満	————	————	0.004未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	————	————	————	0.005未満	————	————	————	————	————	————	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	————	————	————	0.04	————	————	————	————	————	————	————	————
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.01未満	————	————	0.01未満	————	————	0.01未満	————	————	0.01未満	————	————
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	————	————	————	0.005未満	————	————	————	————	————	————	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	————	————	————	13.3	————	————	————	————	————	————	————	————
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	13.5	12.3	11.3	13.9	14.8	11.7	13.3	13.5	13.6	13.2	13.9	11.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	52.6	————	————	52.5	————	————	59.7	————	————	48.8	————	————
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	132	————	————	128	————	————	141	————	————	13	————	————
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	————	————	————	0.02未満	————	————	————	————	————	————	————	————
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
43	2 - メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	————	————	————	0.002	————	————	————	————	————	————	————	————
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	————	————	————	0.0005未満	————	————	————	————	————	————	————	————
46	有機物等(TOC)	mg/L	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6
47	pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4
48	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

城戸

令和7年度

採水日

No	項　　目	単　位	基　準	2025/4/9	2025/5/8	2025/6/11	2025/7/9	2025/8/7	2025/9/4	2025/10/15	2025/11/6	2025/12/10	2026/1/14	2026/2/5	2026/3/11
	残留塩素	mg/L	—	0.52	0.42	0.49	0.42	0.52	0.51	0.51	0.44	0.50	0.36	0.57	0.44
	水温	℃	—	19.2	21.5	24.8	30.5	30.7	31.4	29.0	21.6	17.7	12.9	12.8	13.8
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	————	————	————	0.0003未満	————	————	————	————	————	————	————	————
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	————	————	————	0.00005未満	————	————	————	————	————	————	————	————
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	————	————	0.004未満	————	————	0.004未満	————	————	0.004未満	————	————
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.91	————	————	0.97	————	————	0.96	————	————	0.81	————	————
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	————	————	————	0.06	————	————	————	————	————	————	————	————
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	————	————	————	0.02未満	————	————	————	————	————	————	————	————
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	————	————	————	0.0002未満	————	————	————	————	————	————	————	————
15	1, 4 - ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	————	————	————	0.002未満	————	————	————	————	————	————	————	————
16	ｼｽ - 1, 2 - ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	————	————	————	0.002未満	————	————	————	————	————	————	————	————
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
20	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	————	————	————	0.001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
21	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.14	————	————	0.11	————	————	0.22	————	————	0.12	————	————
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————
23	クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	————	————	0.001	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————
26	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	0.001未満	————	————	0.001	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————	0.002未満	————	————	0.001未満	————	————
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————
30	ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	0.004未満	————	————	0.004未満	————	————	0.004未満	————	————	0.004未満	————	————
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	————	————	————	0.005	————	————	————	————	————	————	————	————
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	————	————	————	0.01未満	————	————	————	————	————	————	————	————
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	0.01未満	————	————	0.01未満	————	————	0.01未満	————	————	0.01未満	————	————
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	————	————	————	0.005未満	————	————	————	————	————	————	————	————
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	————	————	————	9.2	————	————	————	————	————	————	————	————
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————	0.001未満	————	————
38	塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	11.8	11.1	10.6	9.9	10.6	12.2	10.3	9.8	10.5	11.3	12.3	12.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	79.8	————	————	80.3	————	————	82.3	————	————	78.5	————	————
40	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	137	————	————	138	————	————	131	————	————	126	————	————
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	————	————	————	0.02未満	————	————	————	————	————	————	————	————
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	————	————	————	0.000001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
43	2 - メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	————	————	————	0.000001未満	————	————	————	————	————	————	————	————
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	————	————	————	0.002未満	————	————	————	————	————	————	————	————
45	フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	————	————	————	0.0005未満	————	————	————	————	————	————	————	————
46	有機物等(TOC)	mg/L	3mg/L以下	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
47	pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4
48	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満