

## 小学校効率照明化リース事業 仕様書

### 1 目的

篠栗町（以下「町」という。）では、地球温暖化対策実行計画において温室効果ガス排出量削減目標 2030 年 46%減及び 2050 年 100%減を目標としている。本事業は、所有権移転ファイナンスリース方式により、対象施設の高効率照明化を行い二酸化炭素の排出量を削減するものとする。また、対象施設が避難所をはじめとする防災拠点であるため、レジリエンスの強化を図るものとする。

### 2 リース方式

所有権移転ファイナンスリース（リース期間中のメンテナンスを含む）

### 3 事業期間（予定）

調査/設備設置（設置検査を含む）：契約締結日の翌日～令和 9 年 3 月 31 日

リース期間：令和 9 年 4 月 1 日～令和 19 年 3 月 31 日

### 4 対象公共施設

篠栗小学校、篠栗小学校萩尾分校、勢門小学校、北勢門小学校

※敷地内全ての電灯について高効率照明化等を実施する

※篠栗小学校、勢門小学校、北勢門小学校の屋内運動場は対象外とする

※別紙 実施概要（提案例、事業箇所等）参照

※数量等については、別表 2 数量表のとおり

### 5 事業内容

#### （1）対象公共施設の調査及び次年度計画施設の調査

受注者は、上記 4 対象公共施設の灯具等を調査し、改めて数量を確認すること。同時に既存灯具に固執しないダウンサイジング等も検討すること。

次年度の計画施設については決定次第、町から指定する。また、別に期限を決定し概算の見積金額を提示すること。

#### （2）事業計画書の提出

受注者は、本事業の履行にあたり、下記の内容を記載した事業計画書を提出し、町の承認を得るものとする。現場の状況等により変更が生じた場合は、町に報告し協議する。なお、PDF 等のデータでの提出とする。

- ① 事業実施方針
- ② 工程表、施工図及び施工内容がわかる図面等
- ③ 施工体制図
- ④ 上記③体制図の現場責任者及び取得資格等

- ⑤ 緊急連絡体制
- ⑥ リース物件設置工法等
- ⑦ リース物件製品資料（カタログ等を含む）

(3) リース物件の仕様等

リース物件及び付属部品等は、新品であること。これらの物件及び部品は、原則国内メーカーの製品とし町が認めるものとする。協議により使用する製品の機能性、安全性及び能力等において町が認めるものであればこの限りではない。

(4) リース物件の設置工事

受注者は、受注者の責任のもと、電気工事業者に施工を行わせること。なお、人員体制や工法等に関して、下記事項に従うものとし町と協議をすること。

- ① 工事に当たっては、原則として公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）及び公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）に準拠して施工する。ただし、特別な事情が生じた場合は、別途協議により決定する。  
また、設備に係る設計、材料、工事、維持管理に当たっては、電気事業法、建築基準法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令を遵守するものとする。  
※週休 2 日促進工事については、施設の使用状況を踏まえ別途協議とする。
- ② 着工前の届出は、前述の（2）事業計画書の提出に替えるものとする。調査等において仕様書等の相違点を発見した場合には、速やかに発注者に報告し協議すること。
- ③ 作業時の安全管理に十分配慮すること。また、適切に養生等を行い、施設及び什器などに影響がないよう考慮すること。
- ④ 作業足場を使用する場合は、事前に発注者の承認を得ること。また、法令等に基づき、適切な管理を行うこと。
- ⑤ 工事作業員の車や資材搬入、廃棄物の搬出等の運搬車の経路及び駐車位置についての場所、時間等を書面にて発注者に報告し承諾を得ること。
- ⑥ 既設照明機器を取り外した後、リース物品を設置し、即日点灯するものとする。
- ⑦ 作業日については、当該施設の担当職員及び学校教職員と協議のうえ行うものとする。
- ⑧ 施工上必要な場合には、受注者の負担において、器具、劣化したソケット（接触不良、割れ、ばね不良等）、電線の交換等を実施し、安全に通常使用できる状態とすること。また、必要となる部品や消耗品は、すべて受注者の負担とする。
- ⑨ 更新によって発生する仕上げ等の軽微な補修についても受注者の負担とする。
- ⑩ 各室内において、更新前後の照度測定を行い、適切な照明環境であることを確認すること。
- ⑪ 分電盤の回路ごとに、更新前後の絶縁測定を行い、絶縁劣化がないことを確認すること。
- ⑫ 既存照明機器に AC 直結 G13 口金直結高効率照明ランプを使用する場合は、一般社団法人日本照明工業会制定「JLMA 301」（AC 直結 G13 口金直管 高効率照明光源－安全規格）及び「JLMA 304」（AC 直結 G13 口金直管 高効率照明光源に対する追加

要求事項」の規格を満たすこと。

- ⑬ 教育施設については、文部科学省体育局長議定「学校環境衛生の基準」を満たしたものとす。
- ⑭ 更新によって不要となった既存照明機器等は、他の町施設の故障した代替部品として使用するため、一部ストックする。数量及び保存場所等については別途協議する。
- ⑮ 更新によって不要となった既存照明機器等は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関係法令を遵守の上、適切に処分すること。
- ⑯ 撤去物は、産業廃棄物として提案者が適切に処理し、マニフェスト伝票の写しを提出すること。
- ⑰ 撤去した安定器にポリ塩化ビニフェニル（PCB）が使用されていた場合は、速やかに町監督員に報告するとともに、指定された場所に安全に保管すること。

## （５）賃貸借業務

### ① 賃貸借業務の内容

本事業の内容は、下記のとおりとする。

- ・ 高効率照明灯具及び設置に必要な付属部品一式
- ・ 高効率照明灯具更新に係る作業費
- ・ 既存部品等の保存及び処分費用
- ・ ファイナンスリースによる賃貸借金利
- ・ 当該リース物件に係る保険等の費用
- ・ 維持管理費用（緊急修繕、不点灯時の対応等）

### ② 賃貸借期間（予定）

リースによる賃貸借の開始予定を令和 9 年 4 月 1 日からとし 10 年間とする。なお、前述している調査及び設置からリース開始までは、下図のスケジュールで行う。

スケジュール（予定）※詳細な日程は別途協議



### ③ 維持管理業務

照明機器等の設置後からリース期間終了までの間、機器等が正常な状態で使用できるように維持管理すること。

- ・ リース契約期間中の照明機器等の不点灯、故障・異常等の不具合発生時については、受注者の責任及び費用負担において、交換、補修等を行うこと。
- ・ 設置した物件には、適切な動産総合保険を付保するものとする。発生した不具合

が、故意または過失による損害等によるもの以外は、受注者の責任において、交換、補修等を行うものとする。

- ・物件の交換等が必要な場合において、導入した物件と同一製品が生産中止等により納入困難な場合は、同等以上の性能・規格を有する代替品を用意すること。
- ・対象公共施設の状況を十分に把握するために、資料等の収集、施設関係者への聞き取り、現地測定、既設設備の確認等の必要な調査を実施する。

## 6 リース期間終了後の取扱い

2 リース方式の記載のとおり、期間終了後に所有権移転を行う。また、リース期間最終年度末に受注者は、当該リース物件の点検を行い、不良及び異常等があれば交換等を行う。

## 7 支払条件

本事業にかかるすべての費用を賃貸借料に含むものとし、リース開始から終了まで毎月支払いで年間12回とする。

## 8 その他

本仕様書に定めた以外に、疑義が生じたときは、双方にて協議し決定する。

## 篠栗小学校 照明機器数量表

棟	番号	使用箇所	現状機器							
			点灯形	ワット数	機器種類	色温度	灯数	機器台数	灯数合計	備考
1階	1	外部 壁	FL	20W	WPウォールライト 1灯 SUS	昼白色	1	1	1	
	2	玄関	FL	20W	埋込型 スクエア 乳白パネ 5灯用 □639	昼白色	5	6	30	
	3	工具倉庫	白熱電球	60W	ボールランプ	昼白色	1	1	1	
	4	廊下 1	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	5	10	
	5	廊下 2	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	6	12	
	6	事務室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	4	8	
	7	校長室	FL	20W	埋込型 スクエア 乳白パネ 5灯用 □639	昼白色	5	6	30	
	8	職員室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	15	30	
	9	職員室	FL	20W	ウォールライト 1灯	昼白色	1	1	1	
	10	職員室 印刷室	FL	20W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4	
	11	職員室 更衣室	FL	20W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4	
	12	警備員室	FL	20W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2	
	13	保健室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	6	12	
	14	昇降口	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	15	30	
	15	昇降口	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4	
	16	スタッフルーム	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2	
	17	スタッフルーム	FL	20W	V型 1灯用 W230	昼白色	1	1	1	
	18	コミュニティルーム	本体	-	埋込型 2灯用 W300 連結取付右	-	2	2	4	
	19	コミュニティルーム	本体	-	埋込型 2灯用 W300 連結取付左	-	2	2	4	
	20	コミュニティルーム	本体	-	埋込型 2灯用 W300 連結取付中	-	2	2	4	
	21	コミュニティルーム	金具	-	連結金具	-	-	4	-	
	22	コミュニティルーム	FHF (高出)	32W	ランプ	昼白色	-	12	-	
	23	むくの木ホール	本体	-	埋込型 2灯用 W300 連結取付右	-	2	4	8	
	24	むくの木ホール	本体	-	埋込型 2灯用 W300 連結取付左	-	2	4	8	
	25	むくの木ホール	本体	-	埋込型 2灯用 W300 連結取付中	-	2	16	32	
	26	むくの木ホール	金具	-	連結金具	-	-	20	-	
	27	むくの木ホール	FHF (高出)	32W	ランプ	昼白色	-	48	-	
	28	あすなろ1	FLR	40W	直付スクエアタイプ 2灯用	昼白色	2	6	12	
	29	あすなろ1	LED	LED	同上ランプ	昼白色	-	12	-	
	30	あすなろ1	吊具	-	吊バ イ	-	-	6	-	
	31	あすなろ1	FHF	32W	直付黒板灯 2灯用	昼白色	2	2	4	
	32	和室	LED	LED	白熱電球コード 吊	電球色	1	2	-	
	33	和室	LED	LED	既設露出V型FL40W-2	電球色	2	4	8	
	34	和室	FL	20W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2	
	35	放送室	FL	20W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4	
	36	放送室	FL	20W	埋込型 スクエア 乳白パネ 5灯用 □639	昼白色	5	4	20	
	37	倉庫	FL	20W	V型 1灯用 W150	昼白色	1	1	1	
	38	階段2	FL	20W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2	
	39	階段3	FL	20W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4	
	40	普通教室 × 5	本体	-	直付スクエアタイプ 2灯用	-	2	30	60	
	41	普通教室 × 5	FHF (高出)	-	同上ランプ	昼白色	-	60	-	
	42	普通教室 × 5	吊具	-	吊バ イ	-	-	30	-	
	43	普通教室 × 5	FHF	32W	直付黒板灯 2灯用	昼白色	2	10	20	
44	音楽室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	9	18		
45	音楽室	FHF	32W	直付黒板灯 2灯用	昼白色	2	2	4		
46	音楽準備室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	4	8		
47	理科室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	9	18		
48	理科室	FHF	32W	直付黒板灯 2灯用	昼白色	2	2	4		
49	理科準備室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	3	6		
50	視聴覚室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	10	20		
51	視聴覚室	FHF	32W	直付黒板灯 2灯用	昼白色	2	2	4		
52	視聴覚準備室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	4	8		
53	相談室	FHF	32W	埋込型 2灯用 W220	昼白色	2	2	4		
54	相談室	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2		
55	廊下 1	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	6	12		
56	廊下 2	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	6	12		
57	普通教室 × 5	本体	-	直付スクエアタイプ 2灯用	-	2	30	60		
58	普通教室 × 5	FHF (高出)	-	同上ランプ	昼白色	-	60	-		
59	普通教室 × 5	吊具	-	吊バ イ	-	-	30	-		
60	普通教室 × 5	FHF	32W	直付黒板灯 2灯用	昼白色	2	10	20		
61	階段1	FL	20W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4		
62	階段2	FL	20W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4		
63	階段3	FL	20W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4		
64	図書室	本体	-	直付スクエアタイプ 2灯用	-	2	13	26		
65	図書室	-	-	同上ランプ	昼白色	-	26	-		
66	図書室	吊具	-	吊バ イ	-	-	13	-		
67	図書室	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4		
68	図書室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4		
69	図書資料室	本体	-	直付スクエアタイプ 2灯用	-	2	2	4		
70	図書資料室	FHF (高出)	-	同上ランプ	昼白色	-	4	-		
71	図書資料室	吊具	-	吊バ イ	-	-	2	-		
72	普通教室 × 8	本体	-	直付スクエアタイプ 2灯用	-	2	48	96		
73	普通教室 × 8	FHF (高出)	-	同上ランプ	昼白色	-	96	-		
74	普通教室 × 8	吊具	-	吊バ イ	-	-	48	-		

	75	普通教室 × 8	FHF	32W	直付黒板灯 2灯用	昼白色	2	16	32		
	76	廊下 1	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	5	10		
	77	廊下 2	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	7	14		
	78	階段1	FL	20W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4		
	79	階段2	FL	20W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4		
	80	階段3	FL	20W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4		
	81	廊下ホール	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4		
	82	English area	FHF	32W	埋込型 2灯用 W220	昼白色	2	2	4		
	83	階段3(R階)	FL	20W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4		
トイレ	84	1 F トイレ 北	FDL	18W	ダクト付 150Φ	昼白色	1	4	4		
	85	1 F トイレ 北	FDL	18W	ダクト付 125Φ	昼白色	1	6	6		
	86	1 F トイレ 北	FLR	40W	直付付 1灯用	昼白色	1	1	1		
	87	1 F トイレ 北	FL	20W	直付付 1灯用	昼白色	1	2	2		
	88	1 F トイレ 西	FDL	18W	ダクト付 150Φ	昼白色	1	4	4		
	89	1 F トイレ 西	FL	20W	シーライト 1灯	昼白色	1	1	1		
	90	1 F トイレ 西	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2		
	91	1 F トイレ 南	FDL	18W	ダクト付 150Φ	昼白色	1	8	8		
	92	1 F トイレ 南	FDL	18W	ダクト付 125Φ	昼白色	1	13	13		
	93	1 F トイレ 南	FLR	40W	直付付 1灯用	昼白色	1	2	2		
	94	1 F トイレ 南	白熱電球	60W	ボールランプ	昼白色	1	2	2		
	95	1 F トイレ前廊下	FL	20W	V型 1灯用 W150	昼白色	1	2	2		
	96	2 F トイレ 南	FDL	18W	ダクト付 150Φ	昼白色	1	8	8		
	97	2 F トイレ 南	FDL	18W	ダクト付 125Φ	昼白色	1	15	15		
	98	2 F トイレ 南	FLR	40W	直付付 1灯用	昼白色	1	4	4		
	99	2 F トイレ 南	白熱電球	60W	ボールランプ	昼白色	1	2	2		
	100	2 F トイレ前廊下	FL	20W	V型 1灯用 W150	昼白色	1	2	2		
	101	3 F トイレ 南	FDL	18W	ダクト付 150Φ	昼白色	1	8	8		
	102	3 F トイレ 南	FDL	18W	ダクト付 125Φ	昼白色	1	15	15		
	103	3 F トイレ 南	FLR	40W	直付付 1灯用	昼白色	1	4	4		
	104	3 F トイレ 南	白熱電球	60W	ボールランプ	昼白色	1	2	2		
	105	3 F トイレ前廊下	FL	20W	V型 1灯用 W150	昼白色	1	2	2		
	給食室1階	106	検収	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4	
		107	ゴミ置場	FHF	32W	V型 1灯用 W150	昼白色	1	2	2	
		108	タンク室	FHF	32W	V型 1灯用 W150	昼白色	1	4	4	
109		電気室	FHF	32W	V型 1灯用 W150	昼白色	1	2	2		
110		倉庫	FHF	32W	V型 1灯用 W150	昼白色	1	2	2		
111		廊下	FHF	32W	V型 1灯用 W150	昼白色	1	7	7		
112		栄養士室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4		
113		更衣室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2		
114		更衣室	FHF	32W	V型 1灯用 W150	昼白色	1	2	2		
115		休憩室	FHF	32W	埋込型 スコア 3灯用 □450	昼白色	3	3	9		
116		下処理室	FHF	32W	HACCP向け直付付 5200lm	昼白色	2	8	16		
117		ワゴン洗浄部	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4		
118		作業準備室	FHF	32W	V型 1灯用 W150	昼白色	1	1	1		
119		食品庫	FHF	32W	V型 1灯用 W150	昼白色	1	2	2		
120		主調理室	FHF	32W	HACCP向け直付付 5200lm	昼白色	2	15	30		
121		主調理室	FHF	32W	HACCP 直付 1灯用	昼白色	1	1	1		
122		炊飯室	FHF	32W	HACCP向け直付付 5200lm	昼白色	2	2	4		
123		和え物室	FHF	32W	HACCP向け直付付 5200lm	昼白色	2	1	2		
124		ワゴンール	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	7	14		
125		洗浄室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	6	12		
126		廊下	FHF	32W	V型 1灯用 W150	昼白色	1	1	1		
127			殺菌灯	-	殺菌灯 GL6W	-	-	24	-		
128	トイレ	FHT	32W	ダクト付 150Φ	昼白色	1	2	2			
129	外部ブラケット	FL	20W	WPフェーライト 1灯 SUS	昼白色	1	1	1			
130	外部スポット	白熱電球	60W	WPフェーライト 壁付	電球色	1	1	1			
131	屋外階段	FL	20W	WPフェーライト 1灯 SUS	昼白色	1	1	1			
給食室2,3階	132	パソコン教室	FHF	32W	埋込型 2灯用 W220	昼白色	2	18	36		
	133	通級室 (相談室)	FHF	32W	埋込型 2灯用 W220	昼白色	2	6	12		
	134	特別教室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	9	18		
	135	特別教室	FHF	32W	直付黒板灯 2灯用	昼白色	2	3	6		
	136	2 F 廊下	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	6	12		
	137	2 F 倉庫	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4		
	138	2 F ワゴンプール	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	3	6		
	139	屋外階段	FL	20W	WPフェーライト 1灯 SUS	昼白色	1	1	1		
	140	3 F 廊下	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2		
	141	3 F 倉庫	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4		
体育館	142	3 F ワゴンプール	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4		
	143	玄関	FL	20W	埋込型 スコア 4灯用 □639	昼白色	4	2	8		
	144	玄関	FL	10W	シーライト 1灯	昼白色	1	2	2		
	145	廊下	FL	20W	埋込型 2灯用 W300	昼白色	2	1	2		
	146	更衣室	FL	20W	V型 1灯用 W150	昼白色	1	1	1		
	147	用具庫1	FL	20W	V型 1灯用 W150	昼白色	1	1	1		
	148	用具庫2	FL	20W	V型 1灯用 W150	昼白色	1	1	1		
	149	用具庫3	FL	20W	V型 1灯用 W150	昼白色	1	2	2		
	150	男子便所	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2		
	151	女子便所	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2		
152	ステージ	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	10	20			
153	ステージ	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	12	24			

154	ステージ	ミハロゲン	75W	コバノガク 125Φ	白色	1	11	11	
155	ステージ	電源ユニット	-	-	-	-	11	-	
156	ステージ	リニューアブルレイト	-	125Φ→200Φリニューアブルレイト	-	-	11	-	
157	ステージ横	FHF	32W	埋込型 2灯用 W300	昼白色	2	1	2	
158	ステージ横	FHF	32W	埋込型 2灯用 W300	昼白色	2	1	2	
159	渡り廊下	FLR	40W	WP 直付タイプ 2灯用 + ガード	昼白色	2	4	8	

■萩尾分校 照明機器数量表

棟	番号	使用箇所	現状機器							
			点灯形	ワット数	機器種類	色温度	灯数	機器台数	灯数合計	備考
校舎	1	玄関ホール	FL	36W		昼白色	2	2	4	
	2	談話コーナー・廊下	FL	36W		昼白色	2	4	8	
	3	談話コーナー・廊下	LED	LED		昼白色	1	3	3	
	4	談話コーナー・廊下	FL	20W		昼白色	2	1	2	
	5	談話コーナー・廊下	FL	20W		昼白色	2	5	10	
	6	資料室	FL	40W		昼白色	2	2	4	
	7	普通教室	FL	40W		昼白色	1	18	18	吊具あり・連結
	8	普通教室（黒板灯）	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	6	6	吊具あり
	9	手洗い場	FL	20W		昼白色	2	1	2	
	10	男子WC	FL	40W		昼白色	1	1	1	
	11	女子WC	FL	40W		昼白色	1	1	1	
	12	女子WC（職員用）	FL	40W		昼白色	1	1	1	
	13	職員室	FL	40W		昼白色	2	4	8	
	14	職員室	FL	36W		昼白色	2	1	2	
	15	職員室	FL	40W		昼白色	1	1	1	
	16	職員室	FL	20W		昼白色	2	1	2	
	17	給湯室	FL	40W		昼白色	1	1	1	
	18	和室	FCL/HF	32W		昼白色	1	1	1	和風
	19	保健室	FL	40W		昼白色	2	1	2	
	20	保健室	FL	20W		昼白色	2	1	2	
	21	保健室	FL	15W		昼白色	1	1	1	
	22	準備室	FL	40W		昼白色	1	2	2	
	23	特別教室	FL	40W		昼白色	1	10	10	連結
	24	特別教室	FL	40W		昼白色	1	2	2	吊具あり
	25	屋外	FCL	30W		昼白色	1	2	2	防水
	26	屋外	HF	200W		昼白色	1	1	1	ボール流用
	27	玄関ホール	FL	36W		昼白色	2	3	6	
	28	便所	LED	LED		昼白色	1	2	2	
	29	便所	LED	LED		昼白色	1	3	3	
30	便所	IL	40W		昼白色	1	2	2	防雨	
31	便所	IL	40W		昼白色	1	2	2	防雨	
32	便所	IL	40W		昼白色	1	4	4	防雨	
33	便所	IL	40W		昼白色	1	4	4	防雨	
34	集会室1	LED	LED		昼白色	1	6	6		
35	集会室1	FL	15W		昼白色	1	1	1		
36	集会室2	FL	40W		昼白色	2	6	12		
37	集会室2	FL	15W		昼白色	1	1	1		
38	調理室	LED	LED		昼白色	1	4	4		
39	調理室	FL	20W		昼白色	1	1	1		
40	用具室1	FL	40W		昼白色	1	1	1		
41	用具室2	FL	40W		昼白色	1	1	1		
42	用具室3	FL	40W		昼白色	1	2	2		
43	アリーナ	MF	400W		昼白色	1	15	15		
44	アリーナ	-	-	ガード	-	-	15	-		
45	屋外	FCL	30W		昼白色	1	3	3	防雨	
46	屋外	IL	40W		昼白色	1	4	4	防雨	
47	屋外	IL	40W		昼白色	1	4	4	防雨	
48	屋外	HF	200W		昼白色	1	1	1	ボール流用	
49	屋外	HF	400W		昼白色	1	2	2	架台流用	

■勢門小学校 照明機器数量表

棟	番号	使用箇所	現状機器							
			点灯形	ワット数	機器種類	色温度	灯数	機器台数	灯数合計	備考
1階	1	玄関 軒下	FDL	27W	WPダウングラフ 150φ	昼白色	1	9	9	
	2	玄関	FL	20W	埋込型 スクエア 乳白パネ 5灯用 □639	昼白色	5	6	30	
	3	玄関 吹き抜け	FL	20W	V型 1灯用 W230	昼白色	1	4	4	
	4	展示室 1	FLR	40W	直付タイプ 1灯用	昼白色	1	2	2	
	5	展示室 2	FLR	40W	V型 1灯用 W150	昼白色	1	3	3	
	6	廊下	FL	20W	埋込型 スクエア 乳白パネ 5灯用 □639	昼白色	5	4	20	
	7	事務室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	3	6	
	8	校長室	FLR	40W	埋込型 スクエア 乳白パネ 6灯用 □1257	昼白色	6	4	24	
	9	職員室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	24	48	
	10	職員室	FL	20W	フライト	昼白色	1	1	1	
	11	職員室 更衣室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2	
	12	職員室 印刷室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2	
	13	昇降口	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	20	40	
	14	男子更衣室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	3	6	
	15	作業室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4	
	16	クラブ倉庫	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	3	6	
	17	階段室 A B C	FL	20W	フライト	昼白色	1	7	7	
	18	廊下	FL	20W	V型 1灯用 W230	昼白色	1	11	11	
	19	保健室	FHF	32W	埋込型ルーフ付 2灯用 W300	昼白色	2	6	12	
	20	保健室	FHF	32W	埋込黒板灯 2灯用 W220	昼白色	2	2	4	
	21	保健室	FCL	30W	WP シーリング	昼白色	1	1	1	
	22	P T A 室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	5	10	
	23	普通教室 × 9	本体	-	直付スクエアタイプ 2灯用	-	2	54	108	
	24	普通教室 × 9	FHF (高出)	32W	同上タイプ	昼白色	-	108	-	
	25	普通教室 × 9	吊具	-	吊パイ	-	-	54	-	
	26	普通教室 × 9	FHF	32W	直付黒板灯 2灯用	-	2	9	18	
27	理科室	本体	-	直付スクエアタイプ 2灯用	昼白色	2	8	16		
28	理科室	FHF (高出)	32W	同上タイプ	-	-	16	-		
29	理科室	吊具	-	吊パイ	-	-	8	-		
30	理科室	FHF	32W	直付黒板灯 2灯用	昼白色	2	2	4		
31	理科準備室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	0		
32	レインボー教室	本体	-	埋込型 2灯用 W300 連続取付右	-	2	6	12		
33	レインボー教室	本体	-	埋込型 2灯用 W300 連続取付左	-	2	6	12		
34	レインボー教室	本体	-	埋込型 2灯用 W300 連続取付中	-	2	6	12		
35	レインボー教室	金具	-	連続金具	-	-	12	-		
36	レインボー教室	FHF (高出)	32W	同上タイプ	昼白色	-	18	-		
37	レインボー教室	FHF	32W	埋込型 1灯用 W220	昼白色	1	1	1		
38	放送室	FHF	32W	埋込型 2灯用 W300	昼白色	2	2	4		
39	放送室	表示灯	-	表示灯	-	1	1	1		
40	放送室	表示灯	-	表示灯	-	1	1	1		
41	図書室	本体	-	直付スクエアタイプ 2灯用	-	2	12	24		
42	図書室	FHF (高出)	32W	同上タイプ	昼白色	-	24	-		
43	図書室	吊具	-	吊パイ	-	-	12	-		
44	階段	FL	20W	V型 1灯用 W230	昼白色	1	8	8		
45	廊下	FL	20W	V型 1灯用 W230	昼白色	1	10	10		
46	廊下	FL	20W	埋込型 スクエア 乳白パネ 5灯用 □639	昼白色	5	5	25		
47	西 展示スペース	FDL	18W	ダウングラフ 125φ	昼白色	1	3	3		
48	西 展示スペース	ミニダウングラフ	75W	ユニバーサル グラフ 125φ	白色	1	2	2		
49	西 展示スペース	電源ユニット	-	-	-	-	2	-		
50	西 展示スペース	リニューアブル	-	125φ→200φリニューアブル	-	1	2	-		
51	自社教材室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	3	6		
52	普通教室 × 9	本体	-	直付スクエアタイプ 2灯用	-	2	54	108		
53	普通教室 × 9	FHF (高出)	32W	同上タイプ	昼白色	-	108	-		
54	普通教室 × 9	吊具	-	吊パイ	-	-	54	-		
55	普通教室 × 9	FHF	32W	直付黒板灯 2灯用	昼白色	2	9	18		
56	図工室	本体	-	直付スクエアタイプ 2灯用	-	2	10	20		
57	図工室	FHF (高出)	32W	同上タイプ	昼白色	-	20	-		
58	図工室	吊具	-	吊パイ	-	-	10	-		
59	図工室	FHF	32W	直付黒板灯 2灯用	昼白色	2	2	4		
60	図工準備室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4		
61	家庭科室	本体	-	直付スクエアタイプ 2灯用	昼白色	2	12	24		
62	家庭科室	FHF (高出)	32W	同上タイプ	昼白色	-	24	-		
63	家庭科室	吊具	-	吊パイ	-	-	12	-		
64	家庭科室	FHF	32W	直付黒板灯 2灯用	昼白色	2	2	4		
65	家庭科準備室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4		
66	和室	FHF	32W	和風器具	電球色	2	6	12		
67	音楽室	本体	-	埋込型 2灯用 W220 連続取付右	-	2	10	20		
68	音楽室	本体	-	埋込型 2灯用 W220 連続取付左	-	2	10	20		
69	音楽室	金具	-	連続金具	-	-	10	-		
70	音楽室	FHF (高出)	32W	同上タイプ	昼白色	-	20	-		
71	音楽準備室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4		
72	相談室	FHF (高出)	32W	フルルーバー埋込型 2灯用 W150	昼白色	2	8	16		
73	P C 教室	FHP	45W	埋込型スクエア 4灯用 □600 マチコック15	昼白色	4	16	64		
74	P C 教室	FHF	32W	直付黒板灯 2灯用	昼白色	2	2	4		
75	階段	FL	20W	V型 1灯用 W230	昼白色	1	8	8		
76	階段 R F	FL	20W	V型 1灯用 W230	昼白色	1	8	8		
77	廊下	FL	20W	V型 1灯用 W230	昼白色	1	11	11		
78	廊下	FL	20W	埋込型 スクエア 乳白パネ 5灯用 □639	昼白色	5	5	25		
79	西 展示スペース	FDL	18W	ダウングラフ 125φ	昼白色	1	3	3		
80	西 展示スペース	ミニダウングラフ	75W	ユニバーサル グラフ 125φ	白色	1	2	2		
81	西 展示スペース	電源ユニット	-	-	-	-	2	-		
82	西 展示スペース	リニューアブル	-	125φ→200φリニューアブル	-	1	2	2		
83	自社教材室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	3	6		
84	普通教室 × 9	本体	-	直付スクエアタイプ 2灯用	昼白色	2	54	108		
85	普通教室 × 9	FHF (高出)	32W	同上タイプ	昼白色	-	108	-		

	86	普通教室 × 9	吊具	-	吊下げ	-	-	54	-		
	87	普通教室 × 9	FHF	32W	直付黒板灯 2灯用	昼白色	2	9	18		
トイレ	88	3 F トイレ 西	FDL	18W	ダウライト 150φ	昼白色	1	10	10		
	89	3 F トイレ 西	FDL	18W	ダウライト 125φ	昼白色	1	17	17		
	90	3 F トイレ 西	FLR	40W	直付トワ 1灯用	昼白色	1	2	2		
	91	3 F トイレ 西	FL	20W	直付トワ 1灯用	昼白色	1	2	2		
	92	2 F トイレ 西	FDL	18W	ダウライト 150φ	昼白色	1	10	10		
	93	2 F トイレ 西	FDL	18W	ダウライト 125φ	昼白色	1	17	17		
	94	2 F トイレ 西	FLR	40W	直付トワ 1灯用	昼白色	1	2	2		
	95	2 F トイレ 西	FL	20W	直付トワ 1灯用	昼白色	1	2	2		
	96	1 F トイレ 西	FDL	18W	ダウライト 150φ	昼白色	1	10	10		
	97	1 F トイレ 西	FDL	18W	ダウライト 125φ	昼白色	1	17	17		
	98	1 F トイレ 西	FLR	40W	直付トワ 1灯用	昼白色	1	2	2		
	99	1 F トイレ 西	FL	20W	直付トワ 1灯用	昼白色	1	2	2		
	100	3 F トイレ 東	FDL	18W	ダウライト 150φ	昼白色	1	7	7		
	101	3 F トイレ 東	FDL	18W	ダウライト 125φ	昼白色	1	6	6		
	102	3 F トイレ 東	FLR	40W	直付トワ 1灯用	昼白色	1	3	3		
	103	3 F トイレ 東	FL	20W	直付トワ 1灯用	昼白色	1	1	1		
	104	2 F トイレ 東	FDL	18W	ダウライト 150φ	昼白色	1	7	7		
105	2 F トイレ 東	FDL	18W	ダウライト 125φ	昼白色	1	6	6			
106	2 F トイレ 東	FLR	40W	直付トワ 1灯用	昼白色	1	3	3			
107	2 F トイレ 東	FL	20W	直付トワ 1灯用	昼白色	1	1	1			
108	1 F トイレ 東	FDL	18W	ダウライト 150φ	昼白色	1	7	7			
109	1 F トイレ 東	FDL	18W	ダウライト 125φ	昼白色	1	6	6			
110	1 F トイレ 東	FLR	40W	直付トワ 1灯用	昼白色	1	3	3			
111	1 F トイレ 東	FL	20W	直付トワ 1灯用	昼白色	1	1	1			
112	1 F トイレ 職員室	FDL	18W	ダウライト 150φ	昼白色	1	8	8			
113	1 F トイレ 職員室	FDL	18W	ダウライト 125φ	昼白色	1	3	3			
114	1 F トイレ 職員室	FLR	40W	直付トワ 1灯用	昼白色	1	1	1			
115	1 F トイレ 職員室	FL	20W	直付トワ 1灯用	昼白色	1	1	1			
116	トイレ前廊下		FL	20W	V型 1灯用 W230	昼白色	1	6	6		
117	トイレ前廊下	白熱電球	60W	φ=8級ソケット	昼白色	1	1	1			
給食室	118	調理室	FHF	32W	HACCP向け直付が 秘付 2灯用	昼白色	2	21	42		
	119	調理室	殺菌灯	-	殺菌灯 GL6W	-	1	10	10		
	120	検収室	FHP	32W	直付型天花 3灯用 □720	昼白色	3	4	12		
	121	物品庫	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2		
	122	食品庫	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2		
	123	下処理室	FHF	32W	HACCP向け直付が 秘付 2灯用	昼白色	2	6	12		
	124	下処理室	殺菌灯	-	殺菌灯 GL6W	-	1	2	2		
	125	手洗い場	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2		
	126	手洗い場	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2		
	127	トイレ	FL	20W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2		
	128	トイレ	白熱電球	60W	小型ソケット	電球色	1	1	1		
	129	休憩室	FHC	38+28	ソケット 10畳用	昼光色～電球	2	1	2		
	130	搬入口	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4		
	131	事務室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4		
	132	配膳室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	9	18		
	133	洗浄室	FHF	32W	WP SUS V型 2灯用 W230	昼白色	2	6	12		
	134	洗浄室	FLR	40W	WP SUS 直付管付 1灯用	昼白色	1	3	3		
135		殺菌灯	-	殺菌灯 GL6W	-	1	4	4			
136	2 F 配膳室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4			
137	3 F 配膳室	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	2	4			
体育館	138	倉庫1	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2		
	139	倉庫2	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2		
	140	倉庫3	FL	20W	V型 1灯用 W230	昼白色	1	1	1		
	141	エントランス・廊下	FDL	18W	ダウライト 150φ	昼白色	1	7	7		
	142	ステージ 右横	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2		
	143	ステージ 左横	FHF	32W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	1	2		
	144	正面入口 軒下	FCL	30W	WP ソケット	昼白色	1	3	3		
	145	渡り廊下	FL	20W	WP SUS 直付トワ 1灯用	昼白色	1	6	6		
	146	ステージ	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	10	20		
	147	ステージ	FLR	40W	V型 2灯用 W230	昼白色	2	12	24		
	148	ステージ	ミニバケット	75W	ユニバーサル 125φ	白色	1	11	11		
	149	ステージ	電源ユニット	-	-	-	-	-	11	-	
	150	ステージ	リニューアブル	-	125φ→200φリニューアブル	-	-	1	11	-	
	151	ステージ横	FHF	32W	埋込型 2灯用 W300	昼白色	2	1	2		
	152	ステージ横	FHF	32W	埋込型 2灯用 W300	昼白色	2	1	2		
	153	渡り廊下	FL	40W	WP 直付トワ 2灯用 + ガード	昼白色	2	4	8		

■北勢門小学校 照明機器数量表

棟	番号	使用箇所	現状機器							
			点灯形	ワット数	機器種類	色温度	灯数	機器台数	灯数合計	備考
1階北棟	1	出入口	FL	20W		昼白色	1	2	2	防湿
	2	ポーチ	FCL	40W	直付シーリング	昼白色	1	2	2	直付シーリングへ変更
	3	昇降口	FLR	40W		昼白色	1	3	3	
	4	昇降口	FL	20W		昼白色	1	3	3	
	5	ホール・廊下	FLR	40W		昼白色	2	5	10	
	6	ホール・廊下	FL	20W		昼白色	1	9	9	
	7	ホール・廊下	FL	20W		昼白色	2	1	2	
	8	ホール・廊下	FL	20W	□650	昼白色	4	2	8	
	9	ホール・廊下	FL	40W		昼白色	1	1	1	
	10	事務室	FLR	40W		昼白色	2	2	4	
	11	事務室	FLR	40W		昼白色	2	1	2	
	12	校長室	FLR	40W		昼白色	6	12	72	LEDランプへ交換
	13	職員室	FLR	40W		昼白色	2	13	26	
	14	職員室	FLR	40W		昼白色	2	2	4	
	15	更衣室・印刷室	FLR	40W		昼白色	2	1	2	
	16	更衣室・印刷室	FLR	40W		昼白色	1	1	1	
	17	男子更衣室	FLR	40W		昼白色	2	1	2	
	18	昇降口	FLR	40W		昼白色	1	3	3	
	19	昇降口	FL	20W		昼白色	1	3	3	
	20	男子職員WC	FDL	27W	ダウンライト φ150	昼白色	1	3	3	
	21	男子職員WC	EFA	13W	ダウンライト φ125	昼白色	1	2	2	
	22	男子職員WC	FL	40W		昼白色	1	2	2	
	23	男子職員WC	FL	20W		昼白色	1	2	2	
	24	男子職員WC	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1	
	25	男子職員WC	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1	
	26	女子職員WC	FDL	27W	ダウンライト φ150	昼白色	1	3	3	
	27	女子職員WC	EFA	13W	ダウンライト φ125	昼白色	1	2	2	
	28	女子職員WC	FL	40W		昼白色	1	2	2	
	29	女子職員WC	FL	20W		昼白色	1	2	2	
	30	女子職員WC	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1	
	31	女子職員WC	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1	
	32	多目的WC	FDL	27W	ダウンライト φ150	昼白色	1	1	1	
	33	会議室	FLR	40W		昼白色	2	6	12	
	34	会議室	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2	
	35	警備員室	FLR	40W		昼白色	2	1	2	
	36	警備員室	FLR	40W		昼白色	2	2	4	
	37	放送室	FLR	40W		昼白色	2	3	6	
	38	通級教室	FLR	40W		昼白色	2	3	6	
	39	通級教室	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2	
	40	通級教室	FLR	40W		昼白色	2	3	6	
	41	通級教室	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2	
	42	保健室	FLR	40W		昼白色	2	6	12	
	43	保健室	FLR	40W		昼白色	2	1	2	
	44	保健室	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1	
	45	保健室	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1	
	46	特別支援	FLR	40W		昼白色	2	3	6	
	47	特別支援	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2	
	48	特別支援	FLR	40W		昼白色	2	3	6	
	49	特別支援	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2	
	50	手洗	EFA	13W	ダウンライト φ125	昼白色	1	2	2	
	51	入口	FDL	27W	ダウンライト φ150	昼白色	1	1	1	
	52	男子WC	FDL	27W	ダウンライト φ150	昼白色	1	2	2	
	53	男子WC	EFA	13W	ダウンライト φ125	昼白色	1	4	4	
	54	男子WC	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1	
	55	男子WC	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1	
	56	女子WC	FDL	27W	ダウンライト φ150	昼白色	1	4	4	
	57	女子WC	EFA	13W	ダウンライト φ125	昼白色	1	4	4	
	58	女子WC	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1	
	59	女子WC	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1	
	60	女子WC	IL	40W	ブラケット	昼白色	1	1	1	
	61	普通教室	FLR	40W		昼白色	2	6	12	
	62	普通教室	-	-	吊具	-	-	2	-	
	63	普通教室	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2	
	64	普通教室	FLR	40W		昼白色	2	2	4	
	65	普通教室	FLR	40W		昼白色	2	4	8	
	66	普通教室	-	-	吊具	-	-	2	-	
	67	普通教室	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2	
	68	普通教室	FLR	40W		昼白色	2	5	10	
	69	普通教室	FLR	40W		昼白色	2	1	2	
	70	普通教室	-	-	吊具	-	-	2	-	
	71	普通教室	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2	
	72	指導室	FLR	40W		昼白色	2	3	6	
	73	指導室	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2	
	74	特別支援	FLR	40W		昼白色	2	3	6	
	75	特別支援	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2	
	76	前室	FDL	27W	ダウンライト φ150	昼白色	1	6	6	
	77	前室	EFA	13W	ダウンライト φ125	昼白色	1	3	3	
	78	前室	FL	20W		昼白色	1	1	1	
	79	多目的教室	FHF	32W	埋込形	昼白色	2	12	24	
	80	特別支援	FLR	40W		昼白色	1	2	2	
	81	特別支援	FHF	32W	埋込形	昼白色	2	6	12	
	82	倉庫	FLR	40W		昼白色	1	1	1	
	83	倉庫	FL	20W		昼白色	1	1	1	
	84	倉庫	FLR	40W		昼白色	1	1	1	



	173	普通教室	-	-	吊具	-	2		
	174	普通教室	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2
	175	普通教室	FLR	40W		昼白色	2	6	12
	176	普通教室	-	-	吊具	昼白色	2		
	177	普通教室	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2
	178	普通教室	FLR	40W		昼白色	2	6	12
	179	普通教室	-	-	吊具	-	2		
	180	普通教室	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2
	181	特別支援	FLR	40W		昼白色	2	3	6
	182	特別支援	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2
	183	特別支援	FLR	40W		昼白色	2	3	6
	184	特別支援	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2
	185	生活科準備室	FLR	40W		昼白色	2	2	4
	186	EVホール	FHF	32W	□470	昼白色	4	4	16
	187	EVホール	誘虫灯				1	1	1
	188	廊下	FL	20W		昼白色	1	4	4
	189	廊下	FL	20W		昼白色	2	1	2
	190	入口	FDL	27W	ダウンライト φ150	昼白色	1	1	1
	191	男子WC	FDL	27W	ダウンライト φ150	昼白色	1	2	2
	192	男子WC	EFA	13W	ダウンライト φ125	昼白色	1	4	4
	193	男子WC	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1
	194	男子WC	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1
	195	女子WC	FDL	27W	ダウンライト φ150	昼白色	1	4	4
	196	女子WC	EFA	13W	ダウンライト φ125	昼白色	1	4	4
	197	女子WC	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1
	198	女子WC	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1
	199	女子WC	IL	40W	ブラケット	昼白色	1	1	1
	200	普通教室	FLR	40W		昼白色	2	5	10
	201	普通教室	-	-	吊具	-	2		
	202	普通教室	FLR	40W		昼白色	2	1	2
	203	普通教室	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2
	204	特別支援	FLR	40W		昼白色	2	5	10
	205	特別支援	FLR	40W		昼白色	2	1	2
	206	特別支援	-	-	吊具	-	2		
	207	特別支援	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2
	208	資料室	FLR	40W		昼白色	1	2	2
	209	特別支援	FLR	40W		昼白色	2	6	12
	210	特別支援	-	-	吊具	-	2		
	211	特別支援	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2
	212	廊下	FL	20W		昼白色	1	4	4
	213	廊下	FL	20W		昼白色	2	1	2
	214	手洗	EFA	13W	ダウンライト φ125	昼白色	1	2	2
	215	入口	FDL	27W	ダウンライト φ150	昼白色	1	1	1
	216	男子WC	FDL	27W	ダウンライト φ150	昼白色	1	2	2
	217	男子WC	EFA	13W	ダウンライト φ125	昼白色	1	4	4
	218	男子WC	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1
	219	男子WC	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1
	220	女子WC	FDL	27W	ダウンライト φ150	昼白色	1	4	4
	221	女子WC	EFA	13W	ダウンライト φ125	昼白色	1	4	4
	222	女子WC	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1
	223	女子WC	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1
	224	女子WC	IL	40W	ブラケット	昼白色	1	1	1
	225	特別支援	FLR	40W		昼白色	2	6	12
	226	特別支援	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2
	227	普通教室	FLR	40W		昼白色	2	6	12
	228	普通教室	-	-	吊具	-	2		
	229	普通教室	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	1	1
	230	普通教室	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	1	1
	231	普通教室	FLR	40W		昼白色	2	5	10
	232	普通教室	FLR	40W		昼白色	2	1	2
	233	普通教室	-	-	吊具	-	2		
	234	普通教室	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2
	235	普通教室	FLR	40W		昼白色	2	5	10
	236	普通教室	FLR	40W		昼白色	2	1	2
	237	普通教室	-	-	吊具	-	2		
	238	普通教室	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2
	239	特別支援	FLR	40W		昼白色	2	3	6
	240	特別支援	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2
	241	特別支援	FLR	40W		昼白色	2	3	6
	242	特別支援	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2
	243	倉庫	FLR	40W		昼白色	2	2	4
	244	EVホール	FHF	32W	□470	昼白色	4	4	16
	245	EVホール	誘虫灯				1	1	1
	246	廊下	FL	20W		昼白色	1	3	3
	247	廊下	FL	20W		昼白色	2	1	2
	248	手洗	EFA	13W	ダウンライト φ125	昼白色	1	2	2
	249	入口	FDL	27W	ダウンライト φ150	昼白色	1	1	1
	250	男子WC	FDL	27W	ダウンライト φ150	昼白色	1	2	2
	251	男子WC	EFA	13W	ダウンライト φ125	昼白色	1	4	4
	252	男子WC	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1
	253	男子WC	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1
	254	女子WC	FDL	27W	ダウンライト φ150	昼白色	1	4	4
	255	女子WC	EFA	13W	ダウンライト φ125	昼白色	1	4	4
	256	女子WC	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1
	257	女子WC	IL	60W	ブラケット ボール球	昼白色	1	1	1
	258	女子WC	IL	40W	ブラケット	昼白色	1	1	1
	259	普通教室	FLR	40W		昼白色	2	5	10
	260	普通教室	FLR	40W		昼白色	2	1	2

	261	普通教室	-	-	吊具	-		2		
	262	普通教室	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2	
	263	普通教室	FLR	40W		昼白色	2	5	10	
	264	普通教室	FLR	40W		昼白色	2	1	2	
	265	普通教室	-	-	吊具	-		2		
	266	普通教室	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2	
	267	準備室	FLR	40W		昼白色	1	2	2	
	268	普通教室	FLR	40W		昼白色	2	6	12	
	269	普通教室	-	-	吊具	-		2		
	270	普通教室	FL	40W	黒板灯	昼白色	1	2	2	
階段	271	階段北西	FL	20W		昼白色	1	4	4	
	272	階段北西	FL	20W	ブラケット	昼白色	1	1	1	
	273	階段北東	FL	20W		昼白色	1	6	6	
	274	階段北東	FL	20W	ブラケット	昼白色	1	1	1	
	275	階段南西	FL	20W		昼白色	1	5	5	
	276	階段南西	FL	20W	ブラケット	昼白色	1	1	1	
	277	階段南東	FL	20W		昼白色	1	5	5	
外部	278	A倉庫	FLR	40W		昼白色	2	1	2	
	279	B倉庫	FLR	40W		昼白色	1	1	1	
	280	C倉庫	FLR	40W		昼白色	1	1	1	
	281	体育倉庫	FLR	40W		昼白色	2	4	8	